



Městský úřad Soběslav

odbor výstavby a regionálního rozvoje

náměstí Republiky 55/I, 392 17 Soběslav

tel. č.: 381508143, fax: 381508109

e-mail: priplata@musobeslav.cz , http://www.musobeslav.cz

E.ON Distribuce a.s.

F.A.Gerstnera č.p. 2151/6

České Budějovice 7

370 01 České Budějovice 1

**Zastoupená v řízení na základě plné
moci:**

E.ON Česká republika, s.r.o.

F.A.Gerstnera č.p. 2151/6

370 07 České Budějovice 7

Zastoupená v řízení firmou:

PRO 22 v.o.s.

Čechova č.p. 395/59

České Budějovice 6

370 01 České Budějovice 1

Naše značka spisu
Výst.21757/2014/Pří
Č.j.: MS/00993/2015

Vaše č.j.

Vyřizuje / linka
Martin Příplata /
381508146

Soběslav
12.1.2015

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. Výst.21757/2014/Pří

Výroková část:

Odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Soběslavi, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 7.10.2014 podal

E.ON Distribuce a.s., IČO 28085400, F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, zastoupená v řízení na základě plné moci:

E.ON Česká republika, s.r.o., IČO 25733591, F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 07 České Budějovice 7, zastoupená v řízení firmou:

PRO 22 v.o.s., IČO 62522108, Čechova č.p. 395/59, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

**Dráčov - Soběslav, rekreační lokalita Čejnov - připojení chatové oblasti
č.stavby:1030071179**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1642/1, 1642/35, 1642/74, 1642/79 v katastrálním území Dráčov, parc. č. 2754/6, 2754/10, 2754/11, 2754/12, 2754/16, 2754/22, 2756/3, 2756/122, 2756/124, 2768/1, 2768/4, 2770/1, 2770/2, 2771/1, 2771/2, 2772/2, 2772/3, 2773, 2791/2, 2792, 2808/2, 2809/1, 2918/1, 2918/2, 2918/8, 2918/9, 2918/10, 2918/11, 2918/12, 2918/13, 2919/1, 2919/4, 2919/7, 4003/11, 4020 v katastrálním území Soběslav, parc. č. 1016/4, 1016/23, 1025/1, 1013/29, 1034, 1008, 987/2, 987/1, 988, 1026, 1032, 990, 991, 992/2, 992/1, 993/1, 1033/1, 1004/4, 997, 998/2, p. p. k. 205 v katastrálním území Čeraz.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Liniová stavba za účelem připojit stávající chatovou lokalitu Čejnov k distribuční soustavě E.ON.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba umístěná na pozemku parc.č. 1642/1, 1642/35, 1642/74, 1642/79 v katastrálním území Dráčov, parc. č. 2754/6, 2754/10, 2754/11, 2754/12, 2754/16, 2754/22, 2756/3, 2756/122, 2756/124, 2768/1, 2768/4, 2770/1, 2770/2, 2771/1, 2771/2, 2772/2, 2772/3, 2773, 2791/2, 2792, 2808/2, 2809/1, 2918/1, 2918/2, 2918/8, 2918/9, 2918/10, 2918/11, 2918/12, 2918/13, 2919/1, 2919/4, 2919/7, 4003/11, 4020 v katastrálním území Soběslav, parc. č. 1016/4, 1016/23, 1025/1, 1013/29, 1034, 1008, 987/2, 987/1, 988, 1026, 1032, 990, 991, 992/2, 992/1, 993/1, 1033/1, 1004/4, 997, 998/2, p. p. k. 205 v katastrálním území Čeraz.

Určení prostorového řešení stavby:

- **Připojení chatové oblasti U Čejnova na elektrickou energii k distribuční síti E.ON, položením kabelem VN, blokové transformační stanice do 400 kVA a kabelových rozvodů 0,4kV.**
- **Přípojka VN 22 kV bude provedena zemním kabelem 3 x AXEKVCEY 1 x 70 MM² v délce 1287 m. Místem připojení bude nový podpěrný bod v přípojce pro TS ČERAZ Obec . Na novém podpěrném bode se provede odpínaný kabelový svod. Trasa kabelového vedení v obci Čeraz bude vedena protlakem pod silnicí a dále podél ní až k obecní cestě, kde bude kabel uložen v zeleném pásu převážně za příkopem. Podél cesty bude veden až k nové TS.**
- **TS – bude blokova betonová s vnější obsluhou do výkonu 400 kVA, osazená transformátorem 100 kVA. Trafostanice bude na pozemku parc.č. 992/1 u Steinocherova mlýna..**
- **Kabelové vedení NN – z nové TS budou provedeny dva kabelové vývody. Samostatný vývod pro mlýn čp. 15 a kabelový vývod pro chatovou osadu. Kabel pro chaty bude veden kolem pozemku parc.č. 992/1, protlakem pod mlýnským náhonem a dále přímým směrem přes parcely 1004/4, 997 a 998/2 k místu přechodu přes řeku Lužnici, kde se provede řízený protlak pod korytem řeky. Na druhé straně se kabel ukončí v novém kabelovém pilíři PSR 522.**
- **Z tohoto pilíře budou provedeny tři vývody:**
 1. **Kabel 4x50 mm NAYY pro rekreační objekty č.e.604, 675, 615.**
 2. **Kabel 4x150 mm NAYY pro rekreační objekty č.e.775, 603, 7 a 5.**
 3. **Kabel 4x150 mm NAYY bude veden přes deštěnský potok řízeným protlakem na parc.č. 2773, kde bude ukončen v novém kabelovém pilíři PSR 422. Z tohoto pilíře budou vyvedeny dva kabely:**
 - a) **Kabel 4x150 mm NAYY severním směrem pro chaty č.e.658, 657, 660, 664, 662, 663, 715**

